

Испытательная лаборатория «Акцент».

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцент»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ испытаний

№14-21-22-13 от 17 августа 2022 г.

Наименование продукции: плитка керамическая (керамогранит), Граните Каролина темно серый ID9070b003 SR;

Отбор образцов: отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора № б/н от 08.08.2022 г.;

Сведения о Заказчике: ИНН 4003035841, ООО «ФРИЛАЙТ», 249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Коммунальная, д. 2;

Сведения об испытываемых образцах: продукция плитка керамическая (керамогранит), Граните Каролина темно серый ID9070b003 SR, 2 штуки/600*600 мм.;

Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.14.3;

Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;


Наименование СИ и ИО: Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0699-2022, до 25.02.2023; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №220510, до 25.02.2023;

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры.	Средний допустимый угол с учетом поправки, град.	Группа классификации
Сопротивление скольжению поверхности. Метод наклонной плоскости	10,0	R9

Заключение: Испытанные образцы «плитка керамическая (керамогранит), Граните Каролина темно серый ID9070b003 SR» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенных показателей.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Начальник Испытательной лаборатории  Середук П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцент».

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцент»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ испытаний

№14-21-22-15 от 17 августа 2022 г.

Наименование продукции: плитка керамическая (керамогранит), Граните Арабеско Верде ID9084b058 MR;

Отбор образцов: отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора № б/н от 08.08.2022 г.;

Сведения о Заказчике: ИНН 4003035841, ООО «ФРИЛАЙТ», 249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Коммунальная, д. 2;

Сведения об испытываемых образцах: продукция плитка керамическая (керамогранит), Граните Арабеско Верде ID9084b058 MR, 2 штуки/600*300 мм.;

Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.14.3;

Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;


Наименование СИ и ИО: Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0699-2022, до 25.02.2023; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №220510, до 25.02.2023;

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры.	Средний допустимый угол с учетом поправки, град.	Группа классификации
Сопротивление скольжению поверхности. Метод наклонной плоскости	11,1	R10

Заключение: Испытанные образцы «плитка керамическая (керамогранит), Граните Арабеско Верде ID9084b058 MR» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенных показателей.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Начальник Испытательной лаборатории  Середук П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцент».

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>



ПРОТОКОЛ испытаний

№14-21-22-14 от 17 августа 2022 г.

Наименование продукции: плитка керамическая (керамогранит), Граните Баридильо Классик ID9088b056 LLR;

Отбор образцов: отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора №б/н от 08.08.2022 г.;

Сведения о Заказчике: ИНН 4003035841, ООО «ФРИЛАЙТ», 249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Коммунальная, д. 2;

Сведения об испытываемых образцах: продукция плитка керамическая (керамогранит), Граните Баридильо Классик ID9088b056 LLR, 2штуки/600*600 мм.;

Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.14.3;

Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;

Наименование СИ и ИО: Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0699-2022, до 25.02.2023; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №220510, до 25.02.2023;

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры.	Средний допустимый угол с учетом поправки, град.	Группа классификации
Сопrotивление скольжению поверхности. Метод наклонной плоскости	10,8	R10

Заключение: Испытанные образцы «плитка керамическая (керамогранит), Граните Баридильо Классик ID9088b056 LLR» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенных показателей.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Начальник Испытательной лаборатории  Сердюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».

Аттестат аккредитации №RU.ASK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>



ПРОТОКОЛ испытаний

№14-21-22-12 от 17 августа 2022 г.

Наименование продукции: плитка керамическая (керамогранит), Граните Вуд Классик Софт Олива ID9022B030 LMR;

Отбор образцов: отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора № б/н от 08.08.2022 г.;

Сведения о Заказчике: ИНН 4003035841, ООО «ФРИЛАЙТ», 249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Коммунальная, д. 2;

Сведения об испытываемых образцах: продукция плитка керамическая (керамогранит), Граните Вуд Классик Софт Олива ID9022B030 LMR, 2 штуки/600*600 мм.;

Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.14.3;

Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;

Наименование СИ и ИО: Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0699-2022, до 25.02.2023; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №220510, до 25.02.2023;

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры.	Средний допустимый угол с учетом поправки, град.	Группа классификации
Сопrotивление скольжению поверхности. Метод наклонной плоскости	13,4	R10

Заключение: Испытанные образцы «плитка керамическая (керамогранит), Граните Вуд Классик Софт Олива ID9022B030 LMR» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенных показателей.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Начальник Испытательной лаборатории  Сердюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!